

資料09

○水道施設の技術的基準を定める省令

(平成十二年二月二十三日)

(厚生省令第十五号)

水道法(昭和三十二年法律第七十七号)第五条第四項の規定に基づき、水道施設の技術的基準を定める省令を次のように定める。

水道施設の技術的基準を定める省令

(一般事項)

第一条 水道施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

- 一 水道法(昭和三十二年法律第七十七号)第四条の規定による水質基準(以下「水質基準」という。)に適合する必要量の浄水を所要の水圧で連続して供給することができること。
- 二 需要の変動に応じて、浄水を安定的かつ効率的に供給することができること。
- 三 給水の確実性を向上させるために、必要に応じて、次に掲げる措置が講じられていること。
- イ 予備の施設又は設備が設けられていること。
- ロ 取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設が分散して配置されていること。
- ハ 水道施設自体又は当該施設が属する系統としての多重性を有していること。
- 四 災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように配慮されたものであるとともに、速やかに復旧できるように配慮されたものであること。
- 五 環境の保全に配慮されたものであること。
- 六 地形、地質その他の自然的条件を勘案して、自重、積載荷重、水圧、土圧、揚圧力、浮力、地震力、積雪荷重、氷圧、温度荷重等の予想される荷重に対して安全な構造であること。
- 七 施設の重要度に応じて、地震力に対して安全な構造であるとともに、地震により生ずる液状化、側方流動等によって生ずる影響に配慮されたものであること。
- 八 漏水のおそれがないように必要な水密性を有する構造であること。
- 九 維持管理を確実かつ容易に行うことができるように配慮された構造であること。
- 十 水の汚染のおそれがないように、必要に応じて、暗渠きよとし、又はさくさくの設置その他の必要な措置が講じられていること。
- 十一 規模及び特性に応じて、流量、水圧、水位、水質その他の運転状態を監視し、制御するために必要な設備が設けられていること。
- 十二 災害その他非常の場合における被害の拡大を防止するために、必要に応じて、遮断弁その他の必要な設備が設けられていること。
- 十三 海水又はかん水(以下「海水等」という。)を原水とする場合にあっては、ほう素の量が一リットルにつき一・〇ミリグラム以下である浄水を供給することができること。
- 十四 浄水又は浄水処理過程における水に凝集剤、凝集補助剤、水素イオン濃度調整剤、粉末活性炭その他の薬品又は消毒剤(以下「薬品等」という。)を注入する場合にあっては、当該薬品等の特性に応じて、必要量の薬品等を注入することができる設備(以下「薬品等注入設備」とい

う。)が設けられているとともに、当該設備の材質が、当該薬品等の使用条件に応じた必要な耐食性を有すること。

十五 薬品等注入設備を設ける場合にあつては、予備設備が設けられていること。ただし、薬品等注入設備が停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。

十六 浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加される物質は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。

十七 資材又は設備(以下「資機材等」という。)の材質は、次の要件を備えること。

イ 使用される場所の状況に応じた必要な強度、耐久性、耐摩耗性、耐食性及び水密性を有すること。

ロ 水の汚染のおそれがないこと。

ハ 浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)の材質は、厚生労働大臣が定める資機材等の材質に関する試験により供試品について浸出させたとき、その浸出液は、別表第二の上欄に掲げる事項につき、同表の下欄に掲げる基準に適合すること。

(平一二厚令一二七・一部改正)

(取水施設)

第二条 取水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一 原水の水質の状況に応じて、できるだけ良質の原水を取り入れることができるように配慮した位置及び種類であること。

二 災害その他非常の場合又は施設の点検を行う場合に取水を停止することができる設備が設けられていること。

三 前二号に掲げるもののほか、できるだけ良質な原水を必要量取り入れることができるものであること。

2 地表水の取水施設にあつては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一 洪水、洗掘、流木、流砂等のため、取水が困難となるおそれが少なく、地形及び地質の状況を勘案し、取水に支障を及ぼすおそれがないように配慮した位置及び種類であること。

二 堰<sup>せき</sup>、水門等を設ける場合にあつては、当該堰<sup>せき</sup>、水門等が、洪水による流水の作用に対して安全な構造であること。

三 必要に応じて、取水部にスクリーンが設けられていること。

四 必要に応じて、原水中の砂を除去するために必要な設備が設けられていること。

3 地下水の取水施設にあつては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一 水質の汚染及び塩水化のおそれが少ない位置及び種類であること。

二 集水埋渠<sup>きよ</sup>は、閉塞<sup>そく</sup>のおそれが少ない構造であること。

三 集水埋渠<sup>きよ</sup>の位置を定めるに当たっては、集水埋渠<sup>きよ</sup>の周辺に帯水層があることが確認されていること。

四 露出又は流出のおそれがないように河床の表面から集水埋渠<sup>きよ</sup>までの深さが確保されていること。

五 一日最大取水量を常時取り入れるのに必要な能力を有すること。

- 4 前項第五号の能力は、揚水量が、集水埋渠<sup>きよ</sup>によって取水する場合にあつては透水試験の結果を、井戸によって取水する場合にあつては揚水試験の結果を基礎として設定されたものでなければならない。

(貯水施設)

第三条 貯水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

- 一 貯水容量並びに設置場所の地形及び地質に応じて、安全性及び経済性に配慮した位置及び種類であること。
- 二 地震及び強風による波浪に対して安全な構造であること。
- 三 洪水に対処するために洪水吐きその他の必要な設備が設けられていること。
- 四 水質の悪化を防止するために、必要に応じて、ばっ気設備の設置その他の必要な措置が講じられていること。
- 五 漏水を防止するために必要な措置が講じられていること。
- 六 放流水が貯水施設及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように配慮されたものであること。
- 七 前各号に掲げるもののほか、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

- 2 前項第一号の貯水容量は、降水量、河川流量、需要量等を基礎として設定されたものでなければならない。

- 3 ダムにあつては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

- 一 コンクリートダムの堤体は、予想される荷重によって滑動し、又は転倒しない構造であること。
- 二 フィルダムの堤体は、予想される荷重によって滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造であること。
- 三 ダムの基礎地盤(堤体との接触部を含む。以下同じ。)は、必要な水密性を有し、かつ、予想される荷重によって滑動し、滑り破壊又は転倒破壊が生じないものであること。
- 4 ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じて、別表第三に掲げるものを採用するものとする。

(導水施設)

第四条 導水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

- 一 導水施設の上下流にある水道施設の標高、導水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。
- 二 水質の安定した原水を安定的に必要な量送ることができるように、必要に応じて、原水調整池が設けられていること。
- 三 地形及び地勢に応じて、余水吐き、接合井、排水設備、制水弁、制水扉、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。
- 四 ポンプを設ける場合にあつては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。
- 五 ポンプは、次に掲げる要件を備えること。
- イ 必要量の原水を安定的かつ効率的に送ることができる容量、台数及び形式であること。

ロ 予備設備が設けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。

六 前各号に掲げるもののほか、必要量の原水を送るのに必要な設備を有すること。

(浄水施設)

第五条 浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一 地表水又は地下水を原水とする場合にあつては、水道施設の規模、原水の水質及びその変動の程度等に応じて、消毒処理、緩速濾ろ過、急速濾ろ過、膜濾ろ過、粉末活性炭処理、粒状活性炭処理、オゾン処理、生物処理その他の方法により、所要の水質が得られるものであること。

二 海水等を原水とする場合にあつては、次に掲げる要件を備えること。

イ 海水等を淡水化する場合に生じる濃縮水の放流による環境の保全上の支障が生じないように必要な措置が講じられていること。

ロ 逆浸透法又は電気透析法を用いる場合にあつては、所要の水質を得るための前処理のための設備が設けられていること。

三 各浄水処理の工程がそれぞれの機能を十分発揮させることができ、かつ、布設及び維持管理を効率的に行うことができるように配置されていること。

四 濁度、水素イオン濃度指数その他の水質、水位及び水量の測定のための設備が設けられていること。

五 消毒設備は、次に掲げる要件を備えること。

イ 消毒の効果を得るために必要な時間、水が消毒剤に接触する構造であること。

ロ 消毒剤の供給量を調節するための設備が設けられていること。

ハ 消毒剤の注入設備には、予備設備が設けられていること。

ニ 消毒剤を常時安定して供給するために必要な措置が講じられていること。

ホ 液化塩素を使用する場合にあつては、液化塩素が漏出したときに当該液化塩素を中和するために必要な措置が講じられていること。

六 施設の改造若しくは更新又は点検により給水に支障が生じるおそれがある場合にあつては、必要な予備の施設又は設備が設けられていること。

七 送水量の変動に応じて、浄水を安定的かつ効率的に送ることができるように、必要に応じて、浄水を貯留する設備が設けられていること。

八 原水に耐塩索性病原生物が混入するおそれがある場合にあつては、これらを除去することができる濾ろ過等の設備が設けられていること。

九 濾ろ過池又は濾ろ過膜(以下「濾ろ過設備」という。)を設ける場合にあつては、予備設備が設けられていること。ただし、濾ろ過設備が停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。

十 濾ろ過設備の洗浄排水、沈殿池等からの排水その他の浄水処理過程で生じる排水(以下「浄水処理排水」という。)を公共用水域に放流する場合にあつては、その排水による生活環境保全上の支障が生じないように必要な設備が設けられていること。

十一 濾ろ過池を設ける場合にあつては、水の汚染のおそれがないように、必要に応じて、覆いの設置その他の必要な措置が講じられていること。

- 十二 浄水処理排水を原水として用いる場合にあっては、浄水又は浄水処理の工程に支障が生じないように必要な措置が講じられていること。
- 十三 浄水処理をした水の水質により、水道施設が著しく腐食することのないように配慮されたものであること。
- 十四 前各号に掲げるもののほか、水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な設備を備えていること。
- 2 緩速濾過を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一 濾過池は、浮遊物質を有効に除去することができる構造であること。
  - 二 濾過砂は、原水中の浮遊物質を有効に除去することができる粒径分布を有すること。
  - 三 原水の水質に応じて、所要の水質の水を得るために必要な時間、水が濾過砂に接触する構造であること。
  - 四 濾過池に加えて、原水の水質に応じて、沈殿池その他の設備が設けられていること。
  - 五 沈殿池を設ける場合にあっては、浮遊物質を有効に沈殿させることができ、かつ、沈殿物を容易に排出することができる構造であること。
- 3 急速濾過を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一 薬品注入設備、凝集池、沈殿池及び濾過池に加えて、原水の水質に応じて、所要の水質の水を得るのに必要な設備が設けられていること。
  - 二 凝集池は、凝集剤を原水に適切に混和させることにより良好なフロックが形成される構造であること。
  - 三 沈殿池は、浮遊物質を有効に沈殿させることができ、かつ、沈殿物を容易に排出することができる構造であること。
  - 四 濾過池は、浮遊物質を有効に除去することができる構造であること。
  - 五 濾材の洗浄により、濾材に付着した浮遊物質を有効に除去ことができ、かつ、除去された浮遊物質を排出することができる構造であること。
  - 六 濾材は、原水中の浮遊物質を有効に除去することができる粒径分布を有すること。
  - 七 濾過速度は、凝集及び沈殿処理をした水の水質、使用する濾材及び濾層の厚さに応じて、所要の水質の濾過水が安定して得られるように設定されていること。
- 4 膜濾過を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一 膜濾過設備は、膜の表面全体で安定して濾過を行うことができる構造であること。
  - 二 膜モジュールの洗浄により、膜モジュールに付着した浮遊物質を有効に除去ことができ、かつ、洗浄排水を排出することができる構造であること。
  - 三 膜の両面における水圧の差、膜濾過水量及び膜濾過水の濁度を監視し、かつ、これらに異常な事態が生じた場合に関係する浄水施設の運転を速やかに停止することができる設備が設けられていること。
  - 四 膜モジュールは、容易に破損し、又は変形しないものであり、かつ、必要な通水性及び耐圧性を有すること。
  - 五 膜モジュールは、原水中の浮遊物質を有効に除去することができる構造であること。

- 六 濾ろ過速度は、原水の水質及び最低水温、膜の種類、前処理等の諸条件に応じて、所要の水質の濾ろ過水が安定して得られるように設定されていること。
- 七 膜濾ろ過設備に加えて、原水の水質に応じて、前処理のための設備その他の必要な設備が設けられていること。
- 八 前処理のための設備は、膜モジュールの構造、材質及び性能に応じて、所要の水質の水が得られる構造であること。
- 5 粉末活性炭処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一 粉末活性炭の注入設備は、適切な効果を得るために必要な時間、水が粉末活性炭に接触する位置に設けられていること。
  - 二 粉末活性炭は、所要の水質の水を得るために必要な性状を有するものであること。
  - 三 粉末活性炭処理の後に、粉末活性炭が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。
- 6 粒状活性炭処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一 原水の水質に応じて、所要の水質の水を得るために必要な時間、水が粒状活性炭に接触する構造であること。
  - 二 粒状活性炭の洗浄により、粒状活性炭に付着した浮遊物質を有効に除去することができ、かつ、除去された浮遊物質を排出することができる構造であること。
  - 三 粒状活性炭は、所要の水質の水を得るために必要な性状を有するものであること。
  - 四 粒状活性炭及びその微粉並びに粒状活性炭層内の微生物が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。
  - 五 粒状活性炭層内の微生物により浄水処理を行う場合にあつては、粒状活性炭層内で当該微生物の特性に応じた適切な生息環境を保持するために必要な措置が講じられていること。
- 7 オゾン処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一 オゾン接触槽は、オゾンと水とが効率的に混和される構造であること。
  - 二 オゾン接触槽は、所要の水質の水を得るために必要な時間、水がオゾンに接触する構造であること。
  - 三 オゾン処理設備の後に、粒状活性炭処理設備が設けられていること。
  - 四 オゾンの漏えいを検知し、又は防止するために必要な措置が講じられていること。
- 8 生物処理を用いる浄水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一 接触槽は、生物処理が安定して行われるために必要な時間、水が微生物と接触する構造であるとともに、当該微生物の特性に応じた適切な生息環境を保持するために必要な措置が講じられていること。
  - 二 接触槽の後に、接触槽内の微生物が浄水に漏出するのを防止するために必要な措置が講じられていること。
- (送水施設)
- 第六条 送水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一 送水施設の上下流にある水道施設の標高、送水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。

二 地形及び地勢に応じて、接合井、排水設備、制水弁、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。

三 送水管内で負圧が生じないために必要な措置が講じられていること。

四 ポンプを設ける場合にあつては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。

五 ポンプは、次に掲げる要件を備えること。

イ 必要量の浄水を安定的かつ効率的に送ることができる容量、台数及び形式であること。

ロ 予備設備が設けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。

六 前各号に掲げるもののほか、必要量の浄水を送るのに必要な設備を有すること。

(配水施設)

第七条 配水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

一 配水区域は、地形、地勢その他の自然的条件及び土地利用その他の社会的条件を考慮して、合理的かつ経済的な施設の維持管理ができるように、必要に応じて、適正な区域に分割されていること。

二 配水区域の地形、地勢その他の自然的条件に応じて、効率的に配水施設が設けられていること。

三 配水施設の上流にある水道施設と配水区域の標高、配水量、地形等が考慮された配水方法であること。

四 需要の変動に応じて、常時浄水を供給することができるように、必要に応じて、配水区域ごとに配水池及び配水のために容量を調節する設備(以下「配水池等」という。)が設けられ、かつ、適正な管径を有する配水管が布設されていること。

五 地形、地勢及び給水条件に応じて、排水設備、制水弁、減圧弁、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。

六 配水施設内の浄水を採水するために必要な措置が講じられていること。

七 災害その他非常の場合に断水その他の給水への影響ができるだけ少なくなるように必要な措置が講じられていること。

八 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最小動水圧が百五十キロパスカルを下らないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。

九 消火栓の使用時においては、前号にかかわらず、配水管内が正圧に保たれていること。

十 配水管から給水管に分岐する箇所での配水管の最大静水圧が七百四十キロパスカルを超えないこと。ただし、給水に支障がない場合は、この限りでない。

十一 配水池等は、次に掲げる要件を備えること。

イ 配水池等は、配水区域の近くに設けられ、かつ、地形及び地質に応じた安全性に考慮した位置に設けられていること。

ロ 需要の変動を調整することができる容量を有し、必要に応じて、災害その他非常の場合の給水の安定性等を勘案した容量であること。

十二 配水管は、次に掲げる要件を備えること。

イ 管内で負圧が生じないようにするために必要な措置が講じられていること。

ロ 配水管を埋設する場合にあつては、埋設場所の諸条件に応じて、適切な管の種類及び伸縮継手を使用されていること。

ハ 必要に応じて、腐食の防止のために必要な措置が講じられていること。

十三 ポンプを設ける場合にあつては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。

十四 ポンプは、次に掲げる要件を備えること。

イ 需要の変動及び使用条件に応じて、必要量の浄水を安定的に供給することができる容量、台数及び形式であること。

ロ 予備設備が設けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。

十五 前各号に掲げるもののほか、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な設備を有すること。

(位置及び配列)

第八条 水道施設の位置及び配列を定めるに当たっては、維持管理の確実性及び容易性、増設、改造及び更新の容易性並びに所要の水質の原水の確保の安定性を考慮しなければならない。

附 則

1 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この省令の施行の際現に設置されている水道施設であつて、第一条第二号から第十二号まで、第十五号及び第十七号ハ、第二条第一項第一号及び第二号、第二項並びに第三項、第三条第一項第一号から第六号まで及び第三項、第四条第一号から第五号まで、第五条第一項第三号、第六号、第七号、第九号及び第十一号、第六条第一号、第二号、第四号及び第五号、第七条第一号から第三号まで、第五号、第七号、第十一号、第十二号ロ及びハ、第十三号並びに第十四号並びに第八条に規定する基準に適合しないものについては、その施設の大規模の改造の時までは、これらの規定を適用しない。

附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第一二七号) 抄

(施行期日)

1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一四年一〇月二九日厚生労働省令第一三九号)

1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、別表第二のアミン類の項の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際現に設置されている水道施設であつて、この省令による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないもの(同令附則第二項の規定の適用を受けるものを除く。)については、その施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

附 則 (平成一六年一月二六日厚生労働省令第五号)



(施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 平成十七年三月三十一日までの間、この省令による改正後の別表第一及び別表第二有機物(全有機炭素(TOC)の量)の項中「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」とあるのは「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)」と、同項中「 $0.5 \text{ mg/l}$ 」とあるのは「 $1.0 \text{ mg/l}$ 」とする。

第三条 パッキンを除く部品又は材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用している資機材等の浸出液に係る基準については、当分の間、この省令による改正後の別表第二フェノール類の項中「 $0.0005 \text{ mg/l}$ 」とあるのは「 $0.005 \text{ mg/l}$ 」とする。

第四条 この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、この省令による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

別表第一(第一条関係)

(平一六厚労令五・全改)

事項	基準
カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、 $0.001 \text{ mg/l}$ 以下であること。
水銀及びその化合物	水銀の量に関して、 $0.00005 \text{ mg/l}$ 以下であること。
セレン及びその化合物	セレンの量に関して、 $0.001 \text{ mg/l}$ 以下であること。
鉛及びその化合物	鉛の量に関して、 $0.001 \text{ mg/l}$ 以下であること。
ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、 $0.001 \text{ mg/l}$ 以下であること。
六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、 $0.005 \text{ mg/l}$ 以下であること。
シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、 $0.001 \text{ mg/l}$ 以下であること。
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	$1.0 \text{ mg/l}$ 以下であること。
ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、 $0.1 \text{ mg/l}$ 以下であること。
四塩化炭素	$0.0002 \text{ mg/l}$ 以下であること。

一・四—ジオキサン	〇・〇〇五 mg/l 以下であること。
一・二—ジクロロエタン	〇・〇〇〇四 mg/l 以下であること。
一・一—ジクロロエチレン	〇・〇〇二 mg/l 以下であること。
シス—一・二—ジクロロエチレン	〇・〇〇四 mg/l 以下であること。
ジクロロメタン	〇・〇〇二 mg/l 以下であること。
テトラクロロエチレン	〇・〇〇一 mg/l 以下であること。
一・一・二—トリクロロエタン	〇・〇〇〇六 mg/l 以下であること。
トリクロロエチレン	〇・〇〇三 mg/l 以下であること。
ベンゼン	〇・〇〇一 mg/l 以下であること。
臭素酸	〇・〇〇五 mg/l 以下であること。
亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、〇・一 mg/l 以下であること。
鉄及びその化合物	鉄の量に関して、〇・〇三 mg/l 以下であること。
銅及びその化合物	銅の量に関して、〇・一 mg/l 以下であること。
マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、〇・〇〇五 mg/l 以下であること。
陰イオン界面活性剤	〇・〇二 mg/l 以下であること。
非イオン界面活性剤	〇・〇〇五 mg/l 以下であること。
フェノール類	フェノールの量に換算して、〇・〇〇〇五 mg/l 以下であること。
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	〇・五 mg/l 以下であること。
味	異常でないこと。
臭気	異常でないこと。
色度	〇・五度以下であること。
ニッケル及びその化合物	〇・〇〇一 mg/l 以下であること。
アンチモン及びその化合物	〇・〇〇一五 mg/l 以下であること。
モリブデン及びその化合物	〇・〇〇七 mg/l 以下であること。
ウラン及びその化合物	〇・〇〇〇二 mg/l 以下であること。
バリウム及びその化合物	〇・〇七 mg/l 以下であること。
銀及びその化合物	〇・〇一 mg/l 以下であること。

アクリルアミド	0.00005 mg/l 以下であること。
二酸化塩素	0.6 mg/l 以下であること。
亜塩素酸	0.6 mg/l 以下であること。
塩素酸	0.6 mg/l 以下であること。

別表第二(第一条関係)

(平一六厚労令五・全改)

事項	基準
カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.001 mg/l 以下であること。
水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.00005 mg/l 以下であること。
セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.001 mg/l 以下であること。
鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.001 mg/l 以下であること。
ヒ素及びその化合物	ヒ素の量に関して、0.001 mg/l 以下であること。
六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.005 mg/l 以下であること。
シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.001 mg/l 以下であること。
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.0 mg/l 以下であること。
フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.08 mg/l 以下であること。
ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、0.1 mg/l 以下であること。
四塩化炭素	0.0002 mg/l 以下であること。
一・四—ジオキサン	0.005 mg/l 以下であること。
一・二—ジクロロエタン	0.0004 mg/l 以下であること。
一・一—ジクロロエチレン	0.002 mg/l 以下であること。
シス—一・二—ジクロロエチレン	0.004 mg/l 以下であること。
ジクロロメタン	0.002 mg/l 以下であること。

テトラクロロエチレン	0.001 mg/l 以下であること。
一・一・二トリクロロエタン	0.0006 mg/l 以下であること。
トリクロロエチレン	0.003 mg/l 以下であること。
ベンゼン	0.001 mg/l 以下であること。
ホルムアルデヒド	0.008 mg/l 以下であること。
亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、0.1 mg/l 以下であること。
アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.02 mg/l 以下であること。
鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.03 mg/l 以下であること。
銅及びその化合物	銅の量に関して、0.1 mg/l 以下であること。
ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、20mg/l 以下であること。
マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.005 mg/l 以下であること。
塩化物イオン	20mg/l 以下であること。
蒸発残留物	50mg/l 以下であること。
陰イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下であること。
非イオン界面活性剤	0.005 mg/l 以下であること。
フェノール類	フェノールの量に換算して、0.0005 mg/l 以下であること。
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/l 以下であること。
味	異常でないこと。
臭気	異常でないこと。
色度	0.5度以下であること。
濁度	0.2度以下であること。
エピクロロヒドリン	0.01 mg/l 以下であること。
アミン類	トリエチレンテトラミンとして、0.01 mg/l 以下であること。
二・四―トルエンジアミン	0.002 mg/l 以下であること。

二・六—トルエンジアミン	0.00— mg/l 以下であること。
酢酸ビニル	0.0— mg/l 以下であること。
スチレン	0.00— mg/l 以下であること。
一・二—ブタジエン	0.00— mg/l 以下であること。
一・三—ブタジエン	0.00— mg/l 以下であること。
N・N—ジメチルアニリン	0.0— mg/l 以下であること。

別表第三(第三条関係)

		ダムの種類	重力式コンクリートダム	アーチ式コンクリートダム	フィルダム
貯水池の水位					
一	ダムの非越流部の直上流部における水位が常時満水位以下又はサーチャージ水位以下である場合		W、P、Pe、I、Pd、U	W、P、Pe、I、Pd、U、T	W、P、I、Pp
二	ダムの非越流部の直上流部における水位が設計洪水水位である場合		W、P、Pe、U	W、P、Pe、U、T	W、P、Pp
備考					
この表において、W、P、Pe、I、Pd、U、Pp 及び T は、それぞれ次の荷重を表すものとする。					
W ダムの堤体の自重					
P 貯留水による静水圧の力					
Pe 貯水池内に堆積する汚土による力					
I 地震時におけるダムの堤体の慣性力					
Pd 地震時における貯留水による動水圧の力					
U 貯留水による揚圧力					
Pq 間げき圧(ダムの堤体の内部及びダムの基礎地盤の浸透水による水圧をいう。)の力					
T ダムの堤体の内部の温度の変化によって生ずる力					